

Usługa w zakresie konserwacji i drobnych napraw urządzeń ciśnieniowych
(autoklawów, sprężarek i wytwornic pary) podlegających pełnemu
i uproszczonemu Dozorowi Technicznemu w obiektach dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, a na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca powinien dostarczyć:
 - a) Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji, wydane przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną,
 - b) Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją wytwornic pary na stanowisku eksploatacji, wydane przez uprawnioną komisję kwalifikacyjną,
 - c) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi autoklawów,
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, a na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca powinien dostarczyć wykaz najistotniejszych usług konserwacyjnych, podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat: 2017, 2018, 2019 z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz adresów usługobiorców.

II. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie, do:

1. Uczestniczenia w rewizjach zewnętrznych (corocznych) oraz rewizjach wewnętrznych, (co 10 lat) urządzeń wymienionych w Załączniku nr 2 i 3, przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Natychmiastowego usuwania usterek wykazanych podczas okresowych przeglądów UDT.
3. Stałej konserwacji i sprawowania nadzoru nad prawidłowym działaniem w/w urządzeń.
4. Sporządzania zakresów niezbędnych prac remontowych urządzeń ciśnieniowych wymienionych w wykazie.

Maksymalny czas podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia potwierdzonego faxem - 2 godz.