

Sekcja ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

20-612 Lublin ul. Głęboka 31; tel.(81) 4456829,

e-mail: sekcja.bhp@up.lublin.pl

Lublin, dnia 02.03.2020r.

Niezbędne dokumenty do wykonywania usługi w zakresie konserwacji systemów przeciwpożarowych

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli przepisy prawa, ustawy nakładają obowiązek ich posiadania – warunkiem jest złożenie stosownego oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
5. Posiadana wiedza i doświadczenie - warunkiem jest złożenie stosownego oświadczenia w tej kwestii oraz wykazanie, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),

Wykonawca zrealizował, co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na wykonaniu, konserwacji lub uruchomieniu minimum 2 z niżej wymienionych rodzajów systemów:

- a) pożarowych systemów sygnalizacji pożaru IQ8Control M, POLON, FPA 5000,
- b) instalacji oddymiających
- c) centrali sterowania urządzeniami typu MCR 9705 MERCOR, IQ8 Control M, FPA
- d) systemu drzwi przeciwpożarowych wraz ze sterowaniem.
- e) instalacji oświetlenia awaryjnego

Wartość przynajmniej jednej z wykonanych prac powinna wynosić min. 40.000 zł

6. Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania.
7. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie, obsługiwane izotopowych czujek dymu oraz obrocie tymi urządzeniami.
8. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł.

Przy składaniu oferty cenowej należy uwzględnić uczestnictwo konserwatora systemów SAP w corocznych ewakuacjach w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wymienionych w załącznikach.