



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat

tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala

tel. 81 532 42 81

Biuro

Obsługa Klienta

al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycza

ul. Zemborzycza 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia

Ścieków "Hajdów"

ul. Jagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne

Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych

fax 81 532 42 81
wew. 288



EMAS
Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG.NO. PL-2.06-002-33



KT/5004-696/2014

Lublin, 22.08.2014r.

Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 13
20-033 Lublin

Dotyczy: **warunków technicznych dla projektowanego parkingu z płyt ażurowych dla „Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt przy ulicy Głębokiej 30 (dz. nr 4/9) w Lublinie”.**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że zapewnimy odbiór ścieków deszczowych z projektowanego parkingu na terenie posesji nr 30 przy ul. Głębokiej poprzez istniejące podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1. Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych z całej nieruchomości należy ograniczyć do wielkości wynikającej ze współczynnika spływu $\psi=0,4$ i natężenia deszczu $q=127(l/s*ha)$.
2. Dla odwodnienia terenu projektować wpusty deszczowe z osadnikiem.
3. Skład odprowadzanych ścieków deszczowych powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami).
4. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
5. Projekt w zakresie ilości i jakości ścieków deszczowych odprowadzanych do sieci miejskiej podlega uzgodnieniu w MPWiK.
6. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
7. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 383).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Joanna Bokowska