

Lublin, dn. 03.07.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wykonania robót remontowo-budowlanych w domach studenckich, obiektach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części:

część 1 - wymiana stolarki drzwiowej na drzwi przeciwpożarowe oraz roboty malarskie w domu studenckim „Broadway” przy ul. Dobrzańskiego 35 w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Zapytanie 1.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi ppoż EI 30 wykonanych z aluminium zamiast stali, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, tak jak drzwi stalowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drzwi aluminiowych.

Zapytanie 2.

Zamawiający wymaga, aby nowe drzwi ppoż. miały wymiar 80 cm w świetle ościeżnicy. Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i przepisów ppoż, minimalny wymiar światła przejścia powinien wynosić 90 cm, prosimy o wskazanie właściwego wymiaru i wprowadzenie ewentualnych zmian do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ i nie dokonuje zmian w przedmiarze robót.

W imieniu Zamawiającego

KANCLERZ

.....mgr Grażyna Szyniczek.....