

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wykonania robót remontowo-budowlanych oraz remont instalacji elektrycznej oświetleniowej w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

- część 1 – remont instalacji elektrycznej oświetleniowej - wymiana opraw na technologię typu LED w domach studenckich Cebion i Dodek przy ul. Langiewicza 6, 8 w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r. poz.1986 ze zm), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą uzupełnienie parametrów oprawy zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Prosimy o podanie jakie parametry ma posiadać oprawa jeśli chodzi o :

- strumień świetlny oprawy
- skuteczność świetlna oprawy

Odpowiedź:

Strumień świetlny kompletnej oprawy powinien mieć wartość minimum 3000 lumenów.

Zamawiający nie określa parametru *skuteczność świetlna oprawy*, ponieważ wynika to z oczekiwanych parametrów mocy i strumienia świetlnego. "

W imieniu Zamawiającego

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Tomasz Pepliński

