



Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 081 445 21 00, faks 081 445 21 33, faks 015 832 34 88

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE
UL. AKADEMICKA 13
20-950 LUBLIN

Lublin, 2011-03-24

Nasz znak: 401/OMWP2/72/11

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór paliwa gazowego – powyżej 10 m³/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-02-16 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
- Punkt wyjścia z sieci przesyłowej OGP (stacja/węzeł): Felin/Wrotków, ID 488019
- Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego - budynki oświetlowe – innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt: Lublin, ul. Głęboka 30.
- Cel wykorzystywania paliwa gazowego: - celów laboratoryjnych - ogrzewania

5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

Urządzenie	Właściwe zaznaczyć X	Istniejące	Projektowane	Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]
PALNIKI GAZOWE			X	50	200
NAGRZEWNICA POWIETRZA			X	100	2

6. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

Rok	Moc [m ³ /h]	Pobór paliwa gazowego			
		Min. godzinowy [m ³ /h]	Maks. godzinowy [m ³ /h]	Dobowy [m ³ /dobę]	Roczny [m ³ /rok]
od 2014-01-01	22.00	6.00	22.00	160	20000

7. Moc przyłączeniowa: 22 [m³/h]:

- Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego: Kw. I - 30 □ Kw. II - 30 □ Kw. III - 10 □ Kw. IV - 30 [% poboru rocznego]
- Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:

- Dyspozycyjne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia do sieci gazowej: maksymalne: 2,2 [kPa]
minimalne: 1,5 [kPa]
- Miejsce podłączenia do czynnej sieci gazowej: maksymalne: 2,2 [kPa]
minimalne: 1,6 [kPa]

11.1.1. Gazociąg niskie ciśnienie,

11.2. Materiał: stal, średnica DN 250 i DN 100 (po przebudowie 110)

11.3. Lokalizacja Lublin, ul. Głęboka,

12. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Nie dotyczy

12.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej:

Z.1.10. Warunki przyłączenia pow. 10 m³/h projektowane gazociągi i/lub przyłącze, budowa stacji gazowej