Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biuro Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych
fax 81 532 42 81
wew. 288

HU06/1814

HU06/67865

PN-N 18001

SZ BHP-6/3/2008

AB 383

TOT/5004-150/2011

04.03.2011

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
SEKRETARIAT Z-CY KANCLERZA
Wpłynęło dnia 07-03-2011
Nr wchodzący 605 Skierowano
Wiktor Dziubiński inż.

Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Dotyczy: warunków technicznych wod.-kan. dla Innowacyjnego centrum patologii i terapii zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie.

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że zapewnimy dostawę wody w ilości 80m^3/d (w tym q_{max}. 10 l/s) oraz odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych z projektowanego innowacyjnego centrum patologii i terapii zwierząt przy ul. Głębokiej w oparciu o poniższe warunki:

I. Dostawa wody:

1. Dostawę wody należy przewidzieć poprzez istniejące podłączenie ϕ 80mm.
2. Rzędna linii ciśnień w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 228-230 m n. p. m.
3. W projekcie przedstawić obliczenia sprawdzające dobór wodomierza w stosunku do nowych przepływów chwilowych oraz sposób zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikający z wymagań normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz sytuować na konsoli.

II. Odprowadzenie ścieków:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych przewidzieć poprzez istniejące podłączenia i sieci wewnętrzne po ich przebudowie wynikające z docelowych potrzeb.
2. Skład ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie może przekraczać wartości podanych w załączniku. Zastrzegamy sobie prawo kontroli jakości ścieków odprowadzanych do sieci miejskiej.
3. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
4. Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych z całej posesji należy ograniczyć do wielkości wynikającej ze współczynnika spływu ψ=0,4 przyjętego w „Studium technologicznym sieci kanalizacji deszczowej m. Lublina" (oprac. przez Metroprojekt, Warszawa). Pozostałą ilość zagospodarować na terenie nieruchomości (np. ażurowe nawierzchnie na parkingach, systemy infiltracyjno-akumulacyjne).
5. Dla odwodnienia terenu projektować wpusty deszczowe z osadnikiem.
6. Skład odprowadzanych ścieków deszczowych powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami).