

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20-622 Lublin • ul. Puławska 28 • tel. centrala 81 741 00 72 • fax 81 741 01 38
http://www.lpec.pl • e-mail: info@lpec.pl

REGON 430980913 • NIP 712-01-50-496

Kapitał zakładowy 102 225 000,00 PLN • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy • Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 000050205
PKO BP SA R.O.K. Lublin nr 75 1020 3176 0000 5302 0063 5615
BOS SA O. Lublin nr 61 1540 1144 2001 6400 1212 0001 • Bank Millennium SA nr 05 1160 2202 0000 0000 6370 1584

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Lublin 2011-02-24

TZ-4113-018/11

ZARZĄD - SEKRETARIAT
ul. Puławska 28
tel. 81 741 25 10
fax 81 741 01 38

POGOTOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3
tel. 993
tel./fax 81 740 79 39

USŁUGI KLIENŃ
ul. Puławska 28
tel. 81 741 02 81

DZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU
ul. Puławska 28
tel. 81 741 00 72
w. 382, 384, 319

RZECZNIK PRAŠOWY
ul. Puławska 28
tel./fax 81 740 24 63

DZIAŁ SIECI
ul. Puławska 28
tel. 81 740 35 11

DZIAŁ EKSPLOATACJI
ul. Puławska 28
tel. 81 741 00 72
w. 329, 332

DZIAŁ LOGISTYKI
ul. Puławska 28
tel./fax 81 741 04 57

DZIAŁ PLANOWANIA
I NADZORU ROBÓT
ul. Puławska 28
tel. 81 741 99 72

SERWIS CIEPŁOMIERZY
ul. Ceramiczna 3
tel./fax 81 746 70 60



WP-9/14050/2011

D. Granica eksploatacji: jw.

C. Granica własności: Przepompownia na wysokoparametrowej sieci 2Dn600 zlokalizowana przy ul. Głębokiej 32A.

* wartość całkowitej mocy cieplnej zamówionej jest sumą mocy cieplnej w poz. 1,3,4,5,6

1	centralne ogrzewanie	Q _{co} =	620 kW
2	ciepła woda użytkowa-średnia	Q _{cw śr} =	- kW
3	ciepła woda użytkowa-maksymalna	Q _{cw max} =	380 kW
4	wentylacja	Q _w =	1520 kW
5	technologia	Q _{tech} =	- kW
6	inne	Q _i =	- kW
Całkowita moc cieplna zamówiona*		Σ Q =	2520 kW
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym		Q _{min} =	- kW

B.4. Moc cieplna zamówiona

Przeznaczenie obiektu	Budynek dydaktyczny
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń	56243 m ³
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	10927 m ²

B.3. Dane dotyczące obiektu

B. Informacje dotyczące obiektu:
B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Głęboka 30 w Lublinie.
B.2. Lokalizacja węzła cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony sieci, możliwie centralnie do zasilanej instalacji.

A. Wnioskodawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13.

Na podstawie wniosku z dnia 11.02.2011 r. oraz w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych” (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92) podajemy warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego dla projektowanego budynku Centrum Patologii i Terapii Zwięztałt U.P. w Lublinie przy ul. Głębokiej 30.

WARUNKI
przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej
Nr WP- 9 /140 50/ 2011

22