

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwk.lublin.pl

07.12.2011

Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza wodociągowego, usunięcia kolizji – przebudowa sieci wod-kan (za wodomierzem głównym) oraz wewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla Innowacyjnego centrum patologii i terapii zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie.

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że uzgadniamy ww. projekty budowlane z uwagami, które należy uwzględnić na etapie projektu wykonawczego, podlegającemu uzgodnieniu z MPWiK:

- w projekcie przedstawić obliczenia sprawdzające dobór wodomierza w stosunku do nowych przepływów chwilowych oraz sposób zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikający z wymagań normy PN-EN 1717:2003.
- ilość odprowadzanych ścieków deszczowych z całej posesji należy ograniczyć do wielkości wynikającej ze współczynnika spływu $\psi=0,4$ przyjętego w „Studium technologicznym sieci kanalizacji deszczowej m. Lublina” (oprac. przez Metroprojekt, Warszawa). Pozostałą ilość zagospodarować na terenie nieruchomości (np. azurowe nawierzchnie na parkingach, systemy infiltracyjno-akumulacyjne).
- skład ścieków odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie może przekraczać wartości podanych w załączniku do warunków technicznych MPWiK znak TOT/5004-150/2011 z dnia 04.03.2011r.

Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wztycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (wyd. marzec 2011), dostępnych na stronie internetowej www.mpwk.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta.


W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o.o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 104 (tel. 81-532-42-81 wew. 283).

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Joanna Bąkowska



Secretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10
Centrala
tel. 81 532 42 81
Biuro
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80
Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994
Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80
Oczyszczalnia
Ścieków "Hajdów"
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33
Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83
Dział Zamówień
Publicznych
tel. 81 532 42 81
fax wew. 288



AB 383