


Punkt pomiarowy gazu

$$Q_{\max} = 25 \text{ Nm}^3/\text{h}$$



185.28

POZIOM TERENU

NA OŚCIEŻNIE PUNKTU UMIEŚCĄC NAPIS:

"UWAGA GAZ! NIE ZBLIŻAĆ SIĘ Z OGNIEM!" oraz in. fak. Pogożowia Gaz.

! Strony dozorcy

1. Gazomierz miechowy G/16 METRIX
2. Kurek kulowy kotłowy DN32 PN16
3. Kurek kulowy kotłowy DN40 PN16
4. Rejestратор MacR4 PLUM

Głębokość szafki 0,25 m 0,40

Wzrost Politechniki
2. GAZOMIERNIA G-16
BUDOWA OŚCIEŻNIA
WZROST W GŁĘBOKOŚĆ 30

został uzgodniony przez
KSC Sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Dąbrowska 15
Dział Dyspozycji

Data 13.06.2012
Podpis Leszek Sosnowski
Z-ca KIEROWNIKA
Dział Dyspozycji

Rys. nr 3

inż. Hanna Gwizda
Upr. Nr 466/LB/77, 1700/LB/82
54 ust. 2 57 i 513 ust. 1 p.4